

2022-08-16

**Zapytanie dotyczące przetargu Nr 2/Rb/2022:**

1. Czy należy zastosować mechaniczne łączniki do montażu styropapy?

Ad. 1.

Podczas montażu styropapy należy uwzględnić mechaniczne łączniki – kołki.

Termin składania ofert: do 19.08.2022r. godz. 9<sup>00</sup>.

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Zatoka” w Braniewie  
ul. Matejki 9, 14-500 Braniewo  
☎ 553 070 490  
REGON 000487640 NIP 582-000-31-06

Zarząd Spółdzielni  
ZASTĘPCA PREZESA    PREZES ZARZĄDU  
*Kamil Rant*                      *Michał Lango*